

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям**  
**(система холодного водоснабжения)**

ЗАО "ГСР Водоканал"

*наименование регулируемой организации*

№ п/п	Показатель	Суммарно за 2013 год
1.	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)	0
2.	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений(менее 24 часов в сутки)	53
3.	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (%)	11
4.	Общее количество проведенных проб по следующим показателям:	
4.1.	мутность	24
4.2.	цветность	24
4.3.	хлор остаточный общий, <i>в том числе</i>	0
4.3.1.	<i>хлор остаточный связанный</i>	0
4.3.2.	<i>хлор остаточный свободный</i>	0
4.4.	общие колиформные бактерии	48
4.5.	термотолерантные колиформные бактерии	48
5.	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) по следующим показателям:	0
5.1.	мутность	0
5.2.	цветность	0
5.3.	хлор остаточный общий, <i>в том числе</i>	0
5.3.1.	<i>хлор остаточный связанный</i>	0
5.3.2.	<i>хлор остаточный свободный</i>	0
5.4.	общие колиформные бактерии	0
5.5.	термотолерантные колиформные бактерии	0
6.	Доля исполненных в срок договором подключения (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
7.	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	30