

Акционерное общество "ТЭР ТЭЦ"
(АО "ТЭР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ТЭР ТЭЦ" за август 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																				
		01.08	04.08	05.08	06.08	07.08	08.08	11.08	12.08	13.08	14.08	15.08	18.08	19.08	20.08	21.08	22.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вводе № А, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/лм³	0,210	0,195	0,210	0,210	0,210	0,220	0,200	0,200	0,220	0,210	0,210	0,210	0,210	0,193	0,189	0,188	0,164	0,160	0,181	0,165	0,160
цветность	градус	11	11	12	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,64	0,75	0,69	0,69	0,69	0,64	0,58	0,58	0,58	0,63	0,58	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
рН	ед. рН	8,2	8,1	8,1	8,2	8,3	8,2	8,3	8,2	10,0	8,2	8,3	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,1
кремний	мг/лм³	10,5	10,5	10,7	10,0	9,9	10,2	10,2	10,2	8,3	10,0	10,1	8,0	7,9	10,1	10,0	9,9	8,4	8,8	9,7	8,0	8,1
температура	градус	74	75	75	75	75	74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	76	76	74	75	75
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вводе № А, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/лм³	0,210	0,195	0,210	0,200	0,210	0,220	0,198	0,200	0,220	0,210	0,210	0,210	0,210	0,194	0,19	0,19	0,171	0,172	0,178	0,171	0,171
цветность	градус	12	10	12	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,64	0,75	0,69	<0,58	0,69	0,64	0,63	0,58	0,63	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
рН	ед. рН	8,1	8,1	8,2	8,3	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,0
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вводе № В, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/лм³	0,220	0,181	0,196	0,210	0,210	0,230	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,184	0,19	0,189	0,520	0,159	0,171	0,165	0,171
цветность	градус	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	10	10	11	11	11	10	10	10	10	10
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,58	0,81	0,64	0,63	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58	0,69	0,64	0,63	0,58	0,58	0,64	0,63	0,69
рН	ед. рН	8,2	8,1	8,1	8,3	8,2	8,2	8,3	8,4	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1
кремний	мг/лм³	11,5	11,5	11,8	9,6	9,7	9,9	11,1	11,0	11,1	11,0	11,0	7,8	7,7	9,9	10,0	9,7	8,6	8,7	9,7	8,2	8,3
температура	градус	75	75	74	76	75	74	74	76	74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	76	75
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вводе № В, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/лм³	0,210	0,184	0,210	0,210	0,210	0,220	0,195	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,188	0,19	0,19	0,165	0,171	0,176	0,170	0,164
цветность	градус	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11	11	10	10	10	10	11
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	<0,58	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,75	0,69	0,69	0,63	0,63	0,69	0,64	0,63	0,63	0,69	0,63	0,58	0,69
рН	ед. рН	8,2	8,2	8,1	8,2	8,1	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	8,1	8,1	8,3	8,1	8,1

Начальник химической лаборатории АО "ТЭР ТЭЦ"



01.09.2025 г.