

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" декабрь 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																						
		01.12	02.12	03.12	04.12	05.12	08.12	09.12	10.12	11.12	12.12	15.12	16.12	17.12	18.12	19.12	22.12	23.12	24.12	25.12	26.12	29.12	30.12	
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																								
железо общее	мг/дм³	0,148	0,152	0,142	0,152	0,148	0,108	0,113	0,150	0,152	0,152	0,127	0,134	0,124	0,127	0,131	0,124	0,127	0,270	0,131	0,138	0,120	0,124	
цветность	градус	10	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	11	
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	7,9	8,0	8,1	8,1	7,9	8,2	7,9	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	
кремний	мг/дм³	10,8	10,6	9,3	9,3	9,1	8,5	9,1	8,8	9,0	9,9	9,8	9,9	9,0	9,2	9,0	10,9	10,8	10,4	10,2	10,4	11,8	10,7	
температура	градус	80	80	81	81	80	80	80	80	81	81	81	85	81	80	80	81	82	82	83	83	85	88	
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																								
железо общее	мг/дм³	0,165	0,165	0,143	0,155	0,155	0,110	0,120	0,148	0,148	0,148	0,131	0,138	0,126	0,127	0,127	0,134	0,131	0,138	0,141	0,134	0,131	0,134	
цветность	градус	9	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	10	11	11	
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1	8,4	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																								
железо общее	мг/дм³	0,152	0,157	0,152	0,157	0,155	0,103	0,126	0,155	0,157	0,157	0,134	0,134	0,120	0,126	0,127	0,120	0,126	0,131	0,138	0,141	0,127	0,134	
цветность	градус	9	9	10	9	9	9	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	10	12	11	
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,3	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,1	
кремний	мг/дм³	11,4	10,7	10,2	9,8	9,2	9,3	9,4	9,6	9,4	9,4	10,2	10,1	9,7	9,6	9,4	11,0	10,9	10,9	10,6	10,8	12,2	10,8	
температура	градус	80	80	80	80	80	80	80	80	80	81	82	85	83	80	81	81	83	83	83	83	86	88	
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																								
железо общее	мг/дм³	0,159	0,167	0,157	0,157	0,159	0,120	0,131	0,150	0,153	0,157	0,141	0,141	0,138	0,134	0,136	0,127	0,131	0,148	0,145	0,141	0,120	0,124	
цветность	градус	9	9	9	9	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	10	11	11	
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"

А.А. Журавлева

