

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"  
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" июль 2025 г.

| Определяемый показатель                                                                   | Единица измерений | Дата  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
|                                                                                           |                   | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 |       |  | 17.07 |  |
| Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, введённый № А, водогрейная котельная № 2   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |  |
| железо общее                                                                              | мг/лм³            | 0,240 | 0,290 | 0,270 | 0,270 | 0,250 | 0,250 | 0,300 | 0,290 | 0,270 | 0,230 | 0,230 | 0,220 | 0,220 |  |       |  |
| цветность                                                                                 | градус            | 10    | 11    | 11    | 11    | 12    | 11    | 12    | 12    | 13    | 12    | 12    | 11    | 11    |  |       |  |
| мутность                                                                                  | мг/лм³            | 0,59  | 0,91  | 0,75  | 0,7   | 0,7   | 0,64  | 0,9   | 0,93  | 0,98  | 0,93  | 0,81  | 0,64  | 0,64  |  |       |  |
| рН                                                                                        | ед. рН            | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,1   | 8,1   | 8,1   | 8,1   | 8,2   | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,3   | 8,2   |  |       |  |
| кремний                                                                                   | мг/лм³            | 10    | 8,9   | 8,8   | 8,5   | 10,1  | 9,7   | 8,9   | 9,1   | 9,0   | 9,8   | 9,7   | 9,7   | 9,5   |  |       |  |
| температура                                                                               | градус            | 75    | 75    | 75    | 75    | 76    | 75    | 74    | 76    | 75    | 75    | 75    | 74    | 75    |  |       |  |
| Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, введённый № А, водогрейная котельная № 2 |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |  |
| железо общее                                                                              | мг/лм³            | 0,250 | 0,300 | 0,280 | 0,270 | 0,250 | 0,260 | 0,240 | 0,290 | 0,270 | 0,230 | 0,230 | 0,210 | 0,220 |  |       |  |
| цветность                                                                                 | градус            | 11    | 12    | 11    | 11    | 13    | 12    | 12    | 12    | 12    | 13    | 12    | 11    | 11    |  |       |  |
| мутность                                                                                  | мг/лм³            | 0,59  | 0,91  | 0,80  | 0,75  | 0,70  | 0,64  | 0,80  | 0,93  | 0,87  | 0,64  | 0,69  | 0,64  | 0,64  |  |       |  |
| рН                                                                                        | ед. рН            | 8,2   | 8,3   | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,2   | 8,1   | 8,1   | 8,1   | 8,2   | 8,1   | 8,3   | 8,2   |  |       |  |
| Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, введённый № В, водогрейная котельная № 2   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |  |
| железо общее                                                                              | мг/лм³            | 0,250 | 0,270 | 0,260 | 0,260 | 0,270 | 0,260 | 0,230 | 0,280 | 0,280 | 0,210 | 0,200 | 0,200 | 0,210 |  |       |  |
| цветность                                                                                 | градус            | 12    | 13    | 12    | 11    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 11    |  |       |  |
| мутность                                                                                  | мг/лм³            | 0,64  | 0,86  | 0,7   | 0,64  | 0,75  | 0,75  | 0,86  | 0,81  | 0,92  | 0,81  | 0,75  | 0,69  | 0,69  |  |       |  |
| рН                                                                                        | ед. рН            | 8,2   | 8,2   | 8,1   | 8,1   | 8,2   | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,2   |  |       |  |
| кремний                                                                                   | мг/лм³            | 10,1  | 9,2   | 9,1   | 8,8   | 10,5  | 10,1  | 9,8   | 9,5   | 10,1  | 9,9   | 10,1  | 8,6   | 8,6   |  |       |  |
| температура                                                                               | градус            | 76    | 75    | 76    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 76    | 75    | 75    | 74    | 76    |  |       |  |
| Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, введённый № В, водогрейная котельная № 2 |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |  |
| железо общее                                                                              | мг/лм³            | 0,250 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,260 | 0,260 | 0,230 | 0,280 | 0,270 | 0,20  | 0,210 | 0,220 | 0,210 |  |       |  |
| цветность                                                                                 | градус            | 12    | 13    | 12    | 11    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 11    | 11    |  |       |  |
| мутность                                                                                  | мг/лм³            | 0,64  | 0,80  | 0,75  | 0,80  | 0,80  | 0,75  | 0,80  | 0,81  | 0,92  | 0,64  | 0,81  | 0,81  | 0,75  |  |       |  |
| рН                                                                                        | ед. рН            | 8,1   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,1   | 8,1   | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,1   | 8,1   | 8,1   | 8,1   |  |       |  |

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"

  
Исгура В. В.



|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, введённый № А, водогрейная котельная № 2

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,240 | 0,220 | 0,220 | 0,240 | 0,230 | 0,230 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,200 |
| 12    | 12    | 0,22  | 13    | 12    | 12    | 11    | 11    | 11    | 11    |
| 0,91  | 0,81  | 0,69  | 0,75  | 0,75  | 0,69  | 0,75  | 0,64  | 0,81  | 0,75  |
| 8,2   | 8,2   | 8,3   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,1   |
| 9,6   | 10,4  | 10,7  | 10,9  | 11,0  | 10,9  | 8,8   | 9,1   | 10,7  | 10,6  |
| 75    | 76    | 72    | 76    | 75    | 74    | 74    | 74    | 75    | 74    |

Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, введённый № А, водогрейная котельная № 2

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,240 | 0,220 | 0,220 | 0,230 | 0,230 | 0,240 | 0,220 | 0,220 | 0,210 | 0,210 |
| 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 10    | 11    | 12    | 11    |
| 0,91  | 0,75  | 0,69  | 0,75  | 0,69  | 0,69  | 0,81  | 0,69  | 0,87  | 0,75  |
| 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,3   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,1   |

Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, введённый № В, водогрейная котельная № 2

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,240 | 0,195 | 0,198 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,210 | 0,210 | 0,220 | 0,220 |
| 12    | 13    | 13    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 11    | 12    |
| 0,75  | 0,69  | 0,69  | 0,81  | 0,81  | 0,75  | 0,69  | 0,75  | 0,81  | 0,75  |
| 8,3   | 8,2   | 8,3   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,2   | 8,1   |
| 8,6   | 9,1   | 9,2   | 9,3   | 10,4  | 10,3  | 9,8   | 9,6   | 12,0  | 11,6  |
| 76    | 76    | 72    | 76    | 76    | 74    | 75    | 75    | 75    | 75    |

Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, введённый № В, водогрейная котельная № 2

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,240 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,200 | 0,200 | 0,230 | 0,220 |
| 12    | 13    | 13    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| 0,69  | 0,75  | 0,69  | 0,81  | 0,81  | 0,75  | 0,69  | 0,75  | 0,87  | 0,87  |
| 8,1   | 8,3   | 8,2   | 8,3   | 8,2   | 8,1   | 8,2   | 8,1   | 8,1   | 8,2   |



Л.А. Журавлева