

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за май 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																	
		05.05	06.05	07.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № 4, водогрейная котельная № 2																			
железо общее	мг/дм³	0,155	0,151	0,155	0,167	0,171	0,185	0,176	0,174	0,194	0,186	0,174	0,199	0,20	0,20	0,194	0,197	0,20	0,21
цветность	градус	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
pH	ед. pH	8,2	8,1	8,2	7,8	7,8	8,2	8,1	8,2	7,9	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	7,9	8,0	7,9
кремний	мг/дм³	8,3	8,1	8,0	7,6	7,6	7,4	7,4	7,3	8,2	8,8	9,2	8,8	8,6	9,4	9,3	8,8	8,7	8,6
температура	градус	75	74	75	75	75	74	74	75	74	75	75	75	76	75	75	75	75	76
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № 4, водогрейная котельная № 2																			
железо общее	мг/дм³	0,157	0,158	0,160	0,181	0,185	0,189	0,181	0,178	0,196	0,192	0,185	0,192	0,20	0,20	0,199	0,21	0,21	0,21
цветность	градус	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	11	11	11	11
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
pH	ед. pH	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,1	8,3	8,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																			
железо общее	мг/дм³	0,157	0,162	0,164	0,169	0,174	0,178	0,180	0,176	0,178	0,178	0,174	0,197	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
цветность	градус	11	10	10	11	11	11	10	10	11	11	10	11	11	10	10	11	11	11
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
pH	ед. pH	8,2	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,0	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0
кремний	мг/дм³	8,9	8,8	8,7	7,7	7,7	6,8	6,9	7,0	9,0	8,8	10,0	9,4	8,7	9,1	9,0	8,7	8,6	8,6
температура	градус	76	75	75	74	76	76	76	76	76	76	76	75	76	75	76	76	76	76
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																			
железо общее	мг/дм³	0,169	0,169	0,165	0,167	0,174	0,181	0,185	0,180	0,189	0,189	0,185	0,199	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
цветность	градус	12	11	11	12	11	10	10	10	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
pH	ед. pH	8,2	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,0	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"

Л.А. Журавлева

