

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" ноябрь 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																		
		01.11	05.11	06.11	07.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	24.11	25.11	26.11	27.11	28.11
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,147	0,155	0,152	0,150	0,169	0,167	0,191	0,184	0,188	0,177	0,184	0,25	0,24	0,24	0,152	0,157	0,141	0,148	0,152
цветность	градус	9	7	7	8	9	9	9	9	9	10	10	11	10	11	9	9	9	9	9
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,93	0,87	0,69	<0,58	<0,58	0,61	0,59	<0,58
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,1	8,1	8,3	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9	8,1	8,1	7,8	8,0	7,9	7,9	8,0	7,9	8,0
кремний	мг/дм³	9,1	9,5	9,6	9,5	9,3	9,5	9,2	9,3	9,0	8,9	8,8	9,6	9,4	9,4	8,9	8,9	10,0	10,1	10,9
температура	градус	76	75	76	76	76	76	76	75	76	75	76	76	80	80	80	80	80	80	80
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,154	0,145	0,152	0,154	0,174	0,176	0,184	0,181	0,181	0,167	0,172	0,25	0,25	0,24	0,155	0,159	0,141	0,152	0,152
цветность	градус	9	7	7	8	9	9	9	9	9	10	10	12	11	11	9	9	9	9	9
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,95	0,9	0,75	<0,58	<0,58	<0,58	0,59	<0,58
pH	ед. pH	8,1	8,3	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,4	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,157	0,152	0,152	0,154	0,164	0,167	0,188	0,184	0,183	0,157	0,166	0,25	0,24	0,23	0,152	0,159	0,153	0,157	0,162
цветность	градус	9	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	12	11	11	9	9	9	9	9
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,98	0,81	0,78	<0,58	<0,58	0,58	<0,58	<0,58
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,2	8,2	8,4	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1
кремний	мг/дм³	9,2	10,3	10,1	9,7	9,6	9,6	9,5	9,4	9,3	8,9	8,7	9,5	9,5	9,5	9,2	9,1	10,1	10,0	11,0
температура	градус	77	76	76	76	76	75	76	76	75	75	76	73	79	80	80	80	80	79	80
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,154	0,154	0,152	0,154	0,166	0,174	0,184	0,179	0,179	0,177	0,177	0,32	0,25	0,23	0,165	0,164	0,152	0,155	0,160
цветность	градус	9	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	12	12	11	9	9	9	9	9
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	1,2	0,98	0,64	<0,58	<0,58	0,64	0,67	<0,58
pH	ед. pH	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"

Л.А. Журавлева

01.12.2025 г.

ВЛЦ

