

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" октябрь 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																								
		01.10	02.10	03.10	06.10	07.10	08.10	09.10	10.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10		
Трубопровод прямой сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																										
железо общее	мг/дм ³	0,37	0,34	0,33	0,29	0,29	0,22	0,22	0,21	0,188	0,181	0,171	0,172	0,183	0,166	0,164	0,135	0,138	0,140	0,147	0,143	0,147	0,150	0,157		
цветность	градус	11	11	11	9	9	8	9	10	8	8	9	9	9	10	9	9	9	9	8	8	9	9	9		
мутность	мг/дм ³	1,5	1,3	1,2	1	0,92	0,93	0,87	0,75	0,69	0,63	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,58	<0,58		
рН	ед. рН	7,9	7,5	7,8	7,9	7,9	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9	8,0	8,0	7,9	8,1	7,9	7,8	8,1	8,0	8,1	8,2		
кремний	мг/дм ³	8,3	8,1	8,3	9,2	9,2	8,2	8,2	9,2	7,4	7,3	7,8	7,8	7,7	7,3	7,4	7,1	7,3	7,2	8,9	8,6	9,4	9,2	8,6		
температура	градус	75	74	74	76	76	76	75	76	75	75	76	76	75	76	76	75	75	75	76	76	75	75	75		
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																										
железо общее	мг/дм ³	0,35	0,36	0,34	0,30	0,29	0,22	0,22	0,22	0,189	0,188	0,22	0,176	0,167	0,157	0,167	0,131	0,140	0,147	0,140	0,150	0,157	0,157	0,157		
цветность	градус	10	11	11	9	9	9	9	10	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9		
мутность	мг/дм ³	1,4	1,4	1,3	0,98	0,98	0,87	0,87	0,75	0,64	0,63	0,81	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,81	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58		
рН	ед. рН	7,9	7,9	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,0	8,1	8,1	8,3	8,1	8,2	8,1	8,0	7,9	8,1	8,2	8,1	8,1		
Трубопровод прямой сетевой воды из г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																										
железо общее	мг/дм ³	0,41	0,39	0,37	0,29	0,28	0,22	0,21	0,21	0,191	0,189	0,181	0,179	0,176	0,181	0,181	0,143	0,145	0,157	0,143	0,142	0,148	0,150	0,148		
цветность	градус	9	10	11	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	9		
мутность	мг/дм ³	1,7	1,6	1,5	1,1	0,98	0,98	0,92	0,98	0,69	0,69	0,58	0,58	0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	<0,58		
рН	ед. рН	8,0	7,8	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1	8,0	8,1	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,2	8,0	8,4	8,1	8,1	8,1	8,1		
кремний	мг/дм ³	8,8	8,6	8,7	9,5	9,5	9,3	9,2	9,1	8,4	8,1	8,2	8,1	8,0	7,4	7,5	7,3	7,3	7,3	8,5	8,5	9,3	9,2	9,3		
температура	градус	74	75	75	76	76	76	76	76	76	75	77	76	76	77	76	76	76	77	77	76	76	76	76		
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																										
железо общее	мг/дм ³	0,43	0,41	0,40	0,31	0,31	0,22	0,22	0,22	0,193	0,194	0,20	0,186	0,177	0,147	0,171	0,142	0,143	0,155	0,147	0,154	0,147	0,160	0,154		
цветность	градус	9	10	11	8	10	9	10	10	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	8	8	9	9	9		
мутность	мг/дм ³	1,9	1,6	1,6	1,1	1,1	0,81	0,92	0,98	0,64	0,63	0,58	0,64	0,58	<0,58	<0,58	0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,58	0,58	0,58		
рН	ед. рН	8,0	8,0	8,1	8,0	8,0	7,9	8,0	8,0	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,0	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2		

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"

Л.А. Журавлева

