

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" сентябрь 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																							
		01.09	02.09	03.09	04.09	05.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09	15.09	16.09	17.09	18.09	19.09	22.09	23.09	24.09	25.09	26.09	29.09	30.09		
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																									
железо общее	мг/лм³	0,171	0,169	0,193	0,193	0,186	0,162	0,164	0,171	0,174	0,177	0,22	0,21	0,21	0,25	0,24	0,21	0,196	0,198	0,193	0,21	0,24	0,47		
цветность	градус	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	9	8	9	9	10	8	11		
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	0,75	0,69	0,63	<0,58	<0,58	0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,58	0,58	0,69	0,64	0,69	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,75	0,81		
pH	ед. pH	8,0	8,0	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	8,0	7,9	8,2	8,2	8,0	8,2	8,0	7,8	7,7	7,7	7,7	7,9	7,9	8,0			
кремний	мг/лм³	7,2	7,0	6,7	6,6	6,5	6,2	6,8	7,5	8,1	8,2	11,2	9,5	11,6	9,8	9,6	7,1	5,7	6,0	7,9	7,7	7,2	7,1		
температура	градус	76	75	75	76	76	75	76	72	74	74	73	75	75	67	72	75	75	70	77	74	73	76		
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																									
железо общее	мг/лм³	0,179	0,177	0,20	0,198	0,189	0,159	0,160	0,181	0,181	0,177	0,22	0,21	0,21	0,25	0,24	0,20	0,21	0,20	0,20	0,21	0,28	0,49		
цветность	градус	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10	8	11		
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	0,75	0,58	0,63	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,58	0,58	0,64	0,69	0,64	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,63	0,75	0,87		
pH	ед. pH	8,0	8,0	8,0	7,9	8,0	7,9	8,0	8,0	8,1	8,2	8,0	8,2	8,2	8,0	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	8,2	8,0		
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																									
железо общее	мг/лм³	0,153	0,155	0,169	0,171	0,165	0,171	0,167	0,191	0,184	0,181	0,22	0,22	0,21	0,26	0,24	0,22	0,20	0,21	0,20	0,21	0,24	0,48		
цветность	градус	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	9	9	9	10	8	22		
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	0,58	0,58	0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,64	0,58	0,67	0,75	0,69	0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,63	0,75	0,87		
pH	ед. pH	8,0	8,0	8,1	8,1	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,3	8,2	8,0	8,2	8,1	8,0	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,1	8,0		
кремний	мг/лм³	7,2	7,0	6,8	6,7	6,6	7,7	7,3	8,3	8,5	8,6	12,0	9,7	11,7	10,6	9,7	7,2	6,3	6,3	7,8	8,0	8,0	7,6		
температура	градус	75	75	75	75	74	75	72	73	73	75	76	75	73	73	71	76	76	74	75	75	72	76		
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																									
железо общее	мг/лм³	0,165	0,169	0,174	0,186	0,174	0,169	0,174	0,177	0,184	0,184	0,25	0,22	0,22	0,26	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,25	0,49		
цветность	градус	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	9	9	9	10	8	11		
мутность	мг/лм³	<0,58	<0,58	0,64	0,64	0,58	<0,58	<0,58	0,58	<0,58	<0,58	0,69	0,64	0,64	0,72	0,67	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,69	0,87	0,87		
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,0	8,0	8,2	8,1	8,2	8,1	8,0	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,1	8,0			

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"

И.А. Журавлева

