

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горящей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за апрель 2025 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																							
		01.04	02.04	03.04	04.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04	14.04	15.04	16.04	17.04	18.04	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04	28.04	29.04	30.04		
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № 4, водозеркальная котельная № 2																									
железо общее	мг/дм³	0,115	0,167	0,174	0,158	0,192	0,187	0,137	0,134	0,135	0,141	0,137	0,134	0,132	0,135	0,194	0,192	0,171	0,174	0,181	0,173	0,169	0,165		
цветность	градус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	9		
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58		
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,0	8,0	7,9	8,0	7,9	7,8	7,8	7,8	8,2	8,1	8,2	8,1	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2		
кремний	мг/дм³	8,7	9,1	8,9	8,7	8,2	8,0	8,6	8,5	8,4	9,3	9,4	10,1	10,2	9,9	9,8	9,7	9,6	9,6	9,7	9,6	9,6	9,7		
температура	градус	77	75	75	75	75	77	74	75	74	75	75	74	75	75	74	75	75	75	74	75	75	75		
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № 4, водозеркальная котельная № 2																									
железо общее	мг/дм³	0,122	0,174	0,178	0,171	0,178	0,192	0,135	0,139	0,139	0,143	0,144	0,135	0,137	0,139	0,22	0,20	0,178	0,171	0,178	0,183	0,174	0,174		
цветность	градус	10	10	10	10	11	10	11	10	10	7	8	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10		
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58		
pH	ед. pH	8,1	8,0	8,1	8,0	7,9	8,0	8,0	7,8	7,8	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,3	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1		
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водозеркальная котельная № 2																									
железо общее	мг/дм³	0,117	0,163	0,174	0,160	0,196	0,155	0,134	0,134	0,134	0,139	0,148	0,132	0,340	0,139	0,20	0,194	0,160	0,167	0,171	0,158	0,160	0,165		
цветность	градус	10	10	10	10	11	11	11	11	11	7	8	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10		
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58		
pH	ед. pH	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,0	8,1	8,1	8,3	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3		
кремний	мг/дм³	9,1	8,7	9,1	8,8	8,4	8,0	8,8	8,8	8,6	8,8	9,4	10,1	10,0	9,8	10,0	9,9	9,8	9,7	9,7	9,2	9,4	9,4		
температура	градус	78	76	76	75	76	78	75	76	76	76	76	76	76	76	75	76	76	76	75	75	76	76		
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водозеркальная котельная № 2																									
железо общее	мг/дм³	0,120	0,167	0,185	0,169	0,153	0,174	0,135	0,137	0,135	0,141	0,157	0,137	0,139	0,144	0,21	0,21	0,167	0,173	0,176	0,167	0,169	0,171		
цветность	градус	10	10	10	10	11	11	11	11	11	7	8	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	10		
мутность	мг/дм³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58		
pH	ед. pH	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2		

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"


Я.А. Курявцева
30.04.25
ДОКУМЕНТОВ
Я.А. Курявцева