

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
АО «ГСР ТЭЦ»

В.С. Строкин

« 24 » декабря 2024г.

Отчет о выполнении мероприятий по улучшению качества горячего водоснабжения от теплоисточников АО «ГСР ТЭЦ»

| № п/п | Название мероприятия | Отметка о выполнении |
|-------|---|----------------------|
| 1 | Чистка подогревателей питьевой воды ВВП-1 и ВВП-2 на Водогрейной котельной №2. | выполнено |
| 2 | Чистка подогревателей сетевой воды ПСВ-1А,1Б,1В на ТЭЦ ПГУ ГСР Энерго. | выполнено |
| 3 | Чистка шламоотводителей сетевой воды MOS-1000 – 8 шт. | выполнено |
| 4 | Текущий ремонт деаэраторов ДСВ-400, ДСВ-800 | выполнено |
| 5 | Приемка промывок систем теплоснабжения абонентов. | выполнено |
| 6 | Ведение водно-термического режима подпиточной установки на Водогрейной котельной №2 для поддержания концентрации растворенного кислорода в подпиточной воде не выше 50 мкг/л. | выполнено |
| 7 | Дозированный ввод силиката с контролем его концентрации в подпиточной и сетевой воде | выполнено |
| 8 | Осуществление лабораторного контроля качества питьевой и сетевой воды в соответствии с графиком производственного контроля качества воды | выполнено |

Начальник ПТО

Директор ТЭЦ

С.А. Трыков

А.М. Кузнецов