

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"  
(АО "ГСР ТЭЦ")

Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за март 2024 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																
		01.03	04.03	05.03	06.03	07.03	11.03	12.03	13.03	14.03	15.03	18.03	19.03	20.03	21.03	22.03	25.03	26.03
<i>Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2</i>																		
железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,130	0,152	0,150	0,169	0,166	0,143	0,148	0,169	0,125	0,148	0,130	0,143	0,116	0,137	0,130	0,146	0,120
цветность	градус	10	9	9	9	10	8	8	8	8	8	9	8	10	10	10	10	6
мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
рН	ед. рН	8,2	8,1	8,4	8,2	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	8,1	8,4	8,5	8,4	8,4	8,4	8,3	8,4
кремний	мг/дм <sup>3</sup>	6,8	7,6	7,9	8,5	8,5	8,8	8,7	8,7	9,5	9,3	8,1	8,0	5,9	7,5	6,6	6,9	8,1
температура	градус	75	75	77	80	83	83	93	80	77	75	72	73	72	72	72	72	73
<i>Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2</i>																		
железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,159	0,128	0,123	0,178	0,146	0,148	0,155	0,178	0,127	0,155	0,150	0,134	0,134	0,152	0,148	0,137	0,160
цветность	градус	9	9	10	10	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8	9	10	5
мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
рН	ед. рН	8,3	8,3	8,4	8,2	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3
<i>Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2</i>																		
железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,121	0,127	0,130	0,169	0,160	0,146	0,157	0,171	0,136	0,153	0,155	0,159	0,125	0,118	0,121	0,139	0,141
цветность	градус	10	9	10	9	10	9	9	9	8	8	9	9	10	9	10	10	6
мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
рН	ед. рН	8,4	8,3	8,4	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	4,0	8,3	8,3
кремний	мг/дм <sup>3</sup>	6,9	7,7	7,9	9,0	8,7	9,3	9,2	9,0	9,7	9,6	8,1	8,0	6,1	7,5	6,8	6,8	9,0
температура	градус	76	75	78	81	84	83	83	80	78	76	73	74	73	73	73	73	73
<i>Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2</i>																		
железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	0,150	0,123	0,146	0,167	0,164	0,155	0,162	0,166	0,143	0,167	0,162	0,171	0,143	0,141	0,141	0,128	0,140
цветность	градус	8	9	9	9	8	9	9	9	8	9	10	10	8	9	9	9	6
мутность	мг/дм <sup>3</sup>	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
рН	ед. рН	8,4	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3

Л.А. Журавлева

29.03.24




Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"