

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")

Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за ноябрь 2024 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																							
		01.11	02.011	05.11	06.11	07.11	08.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.011			
<i>Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2</i>																									
железо общее	мг/дм ³	0,170	0,159	0,142	0,21	0,193	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,182	0,165	0,174	0,165	0,167	0,179	0,149	0,177	0,128	0,135	0,142
цветность	градус	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	10	10	10	9	9	9	9	10	10	10
мутность	мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
pH	ед. pH	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2	8,0	7,9
кремний	мг/дм ³	9,6	8,9	10,4	10,7	10,2	10,3	10,3	9,8	9,1	9,2	9,2	7,2	7,4	6,5	6,9	7,1	6,9	7,1	7,1	6,9	6,8	7,3	6,8	7,4
температура	градус	78	77	77	77	76	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
<i>Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2</i>																									
железо общее	мг/дм ³	0,186	0,167	0,168	0,20	0,191	0,179	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,180	0,161	0,177	0,158	0,168	0,168	0,181	0,152	0,169	0,131	0,138	0,145	
цветность	градус	9	10	8	10	10	10	10	10	11	11	11	12	10	10	9	10	9	9	10	9	9	10	10	
мутность	мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	0,59	0,62	<0,58	<0,58	<0,58	0,62	0,62	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,59	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	8,2	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,3	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,3	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,0	8,1
<i>Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2</i>																									
железо общее	мг/дм ³	0,190	0,177	0,170	0,21	0,20	0,175	0,20	0,21	0,20	0,21	0,20	0,24	0,149	0,160	0,159	0,168	0,189	0,210	0,184	0,210	0,184	0,131	0,138	0,145
цветность	градус	10	10	8	11	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	9	9	10	10
мутность	мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	0,59	0,59	<0,58	<0,58	<0,58	0,59	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
кремний	мг/дм ³	10,1	8,8	10,5	10,6	10,3	10,0	10,1	10,1	9,8	9,6	9,2	7,6	7,4	7,4	7,0	6,9	7,0	7,0	7,1	7,0	7,1	7,0	6,9	7,5
температура	градус	77	78	78	77	78	77	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	78	78	77	76
<i>Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2</i>																									
железо общее	мг/дм ³	0,21	0,177	0,188	0,21	0,20	0,165	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,151	0,170	0,165	0,170	0,175	0,145	0,181	0,145	0,181	0,142	0,145	0,149
цветность	градус	10	9	9	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	10	10
мутность	мг/дм ³	<0,58	<0,58	<0,58	0,62	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,62	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,62	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
pH	ед. pH	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,2

Л. Журалева



Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"