Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества сетевой воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за июль 2026 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата													
		13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																
железо общее	мг/дм^3	0,39	0,57	0,44	0,36	0,34	0,24	0,23	0,28	0,26	0,26	0,180	0,183	0,189	0,190	0,185
цветность	градус	12	15	16	14	14	13	13	13	11	11	12	11	12	11	10
мутность	мг/дм^3	0,92	1,36	0,92	0,68	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	8,8	8,4	8,4	8,4	8,3	8,4	8,3	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,4	8,2
кремний	мг/дм^3	14,9	12,7	11,1	11,2	10,4	11,7	11,5	11,2	7,2	9,9	11,1	11,7	11,2	12,3	12,2
температура	градус	77	77	77	76	76	75	76	76	76	76	76	76	76	77	76
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																
железо общее	мг/дм^3	0,37	0,49	0,430	0,43	0,38	0,25	0,24	0,35	0,27	0,26	0,183	0,187	0,192	0,180	0,176
цветность	градус	11	13	14	15	15	12	12	13	11	12	12	11	12	11	10
мутность	мг/дм^3	0,86	1,29	0,92	0,8	< 0,58	< 0,58	< 0,58	1,11	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	8,8	8,4	8,4	8,6	8,3	8,4	8,3	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																
железо общее	мг/дм^3	—	0,46	0,44	0,33	0,34	0,26	0,25	0,26	0,25	0,25	0,176	0,181	0,194	0,189	0,185
цветность	градус	—	12	16	16	14	13	12	11	10	12	12	12	12	11	11
мутность	мг/дм^3	—	1,05	1,05	0,74	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	—	8,6	8,4	8,5	8,4	8,4	8,3	8,3	8,4	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3
кремний	мг/дм^3	—	12,3	11,1	11,3	10,9	11,9	11,7	11,3	8,4	7,8	11,3	11,8	11,7	12,1	12,1
температура	градус	—	76	70	65	69	69	67	68	68	69	68	65	67	69	68
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																
железо общее	мг/дм^3	—	0,58	0,32	0,3	0,34	0,24	0,24	0,26	0,25	0,25	0,172	0,178	0,192	0,183	0,181
цветность	градус	—	14	15	15	14	12	12	13	11	12	12	12	12	11	11
мутность	мг/дм^3	—	1,54	0,62	0,65	< 0,58	< 0,58	0,62	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	—	8,5	8,4	8,5	8,4	8,4	8,4	8,3	8,4	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3

Для осуществления производственного контроля качества сетевой воды АО «ГСР ТЭЦ» имеет договор с филиалом № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 2025-К1436 от 10.12.2025

АО "ГСР ТЭЦ"
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ" _____ Журавлева Л.А.