

**Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
(АО "ГСР ТЭЦ")
Химическая лаборатория**

Сведения о результатах производственного контроля качества сетевой воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за апрель 2026 г.

Определемый показатель	Единица измерений	Дата																													
		01.04	02.04	03.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04								
<i>Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № 4, водозеркальная колонна № 2</i>																															
железо общее	мг/лм ³	0,154	0,159	0,154	0,154	0,157	0,157	0,157	0,154	0,152	0,152	0,123	0,119	0,123	0,128	0,130	0,129	0,126	0,122	0,140	0,144	0,140	0,137								
цветность	градус	8	10	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	8	9	8	9	9	9	9								
мутность	мл/лм ³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58								
рН	ед. рН	8,0	8,2	8,1	8,2	8,2	8,3	8,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,1	8,2	8,1	8,2								
кремний	мг/лм ³	9,6	8,9	10,0	9,3	9,6	10,3	9,4	9,3	9,7	9,5	9,3	9,4	9,6	11,1	10,9	10,8	11,0	10,9	9,9	9,7	10,3	10,9								
температура	градус	72	72	73	73	72	72	73	73	72	73	73	73	73	72	72	72	72	72	73	73	73	72								
<i>Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № 4, водозеркальная колонна № 2</i>																															
железо общее	мг/лм ³	0,157	0,161	0,157	0,164	0,161	0,168	0,164	0,164	0,152	0,151	0,114	0,119	0,126	0,144	0,144	0,12	0,124	0,128	0,157	0,154	0,149	0,144								
цветность	градус	8	10	10	8	9	8	8	9	8	8	9	9	9	7	8	8	9	8	9	9	9	9								
мутность	мл/лм ³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58								
рН	ед. рН	8,3	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2								
<i>Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водозеркальная колонна № 2</i>																															
железо общее	мг/лм ³	0,161	0,163	0,154	0,137	0,140	0,157	0,151	0,154	0,152	0,156	0,109	0,124	0,124	0,126	0,130	0,123	0,131	0,124	0,133	0,140	0,138	0,142								
цветность	градус	8	10	10	9	9	8	8	9	8	8	8	9	9	10	9	9	9	8	9	9	9	9								
мутность	мл/лм ³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58								
рН	ед. рН	8,3	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2								
кремний	мг/лм ³	8,1	8,8	10,1	10,1	10,2	10,4	9,5	9,6	9,7	9,9	9,7	9,5	9,6	10,0	10,8	10,8	11,0	11,1	8,7	11,2	6,3	10,9								
температура	градус	73	73	73	72	73	72	72	73	73	73	73	72	73	73	73	73	74	72	73	73	73	72								
<i>Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водозеркальная колонна № 2</i>																															
железо общее	мг/лм ³	0,151	0,168	0,163	0,140	0,140	0,151	0,154	0,157	0,149	0,154	0,112	0,121	0,126	0,130	0,133	0,12	0,133	0,126	0,140	0,140	0,135	0,138								
цветность	градус	8	10	10	8	9	8	8	9	8	8	9	9	9	7	9	8	9	8	9	9	9	9								
мутность	мл/лм ³	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58								
рН	ед. рН	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,2	8,3	8,2	8,3	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,3	8,3	8,3	8,2								

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ"



Л.А. Журавлева

**АО «ГСР ТЭЦ»
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**