

Акционерное общество "ТЭР ТЭЦ"
(АО "ТЭР ТЭЦ")
Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества горячей воды подаваемой АО "ТЭР ТЭЦ" за февраль 2026 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																		
		02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	09.02	10.02	11.02	12.02	13.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	24.02	25.02	26.02	27.02
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,121	0,124	0,179	0,176	0,169	0,176	0,169	0,172	0,179	0,21	0,21	0,191	0,169	0,165	0,172	0,155	0,162	0,165	0,164
цветность	г/аус	9	9	13	12	12	11	10	11	14	13	13	10	13	12	12	10	10	10	8
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,88	0,7	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	
запах	балл	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рН	ед. рН	7,8	7,7	7,8	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,8	8,1	8,0	8,2	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
кремний	мг/дм³	9	9,0	8,9	9,1	9,0	8,7	9,7	8,5	4,6	9,3	10,2	10,9	10,9	9,5	11,1	10,8	10,3	11,5	9,2
температура	г/аус	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	96	96	96	96	96	96	90
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,127	0,127	0,181	0,179	0,172	0,176	0,176	0,183	0,191	0,23	0,193	0,197	0,155	0,159	0,179	0,450	0,169	74,000	0,169
цветность	г/аус	9	9	13	12	12	11	10	11	14	13	13	10	14	14	12	10	10	10	10
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	<0,58	0,59	<0,58	0,76	0,76	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рН	ед. рН	7,7	7,7	7,8	7,7	7,8	7,7	7,7	7,4	7,6	7,8	8,1	8,0	8,2	8,2	8,1	8,0	8,0	8,1	8,1
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,134	0,138	0,190	0,186	0,183	0,176	0,167	0,169	0,179	0,21	0,21	0,20	0,174	0,172	0,165	0,159	0,176	0,169	0,178
цветность	г/аус	9	9	12	12	11	12	10	11	15	13	13	10	11	12	12	11	11	10	9
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	1	0,79	<0,58	0,76	0,76	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
рН	ед. рН	7,8	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,7	7,7	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2
кремний	мг/дм³	9,4	9,3	9,2	9,2	10,0	6,9	10,0	6,3	4,4	10,0	10,1	10,6	11,2	7,1	11,0	11,1	10,4	10,5	7,8
температура	г/аус	96	95	96	96	96	96	96	96	95	94	96	96	96	96	96	96	96	96	90
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																				
железо общее	мг/дм³	0,127	0,141	0,250	0,190	0,183	0,210	0,198	0,197	0,21	0,25	0,22	0,210	0,184	0,169	0,183	0,162	0,179	0,183	0,179
цветность	г/аус	10	9	13	13	12	12	11	11	14	14	11	10	12	13	12	11	11	10	9
мутность	мг/дм³	<0,58	<0,58	0,94	0,67	0,62	0,76	0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0
рН	ед. рН	7,8	7,7	7,8	7,8	7,8	7,7	7,4	7,6	7,7	7,7	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,0	8,2	8,2	8,2

Для осуществления производственного контроля качества горячей воды АО «ТЭР ТЭЦ» имеет договор с филиалом № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №2025-К1436 от 10.12.2025

Начальник химической лаборатории АО "ТЭР ТЭЦ"

Исполнитель: АО "ТЭР ТЭЦ" Л.А. Журавлева
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ