Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"

(АО "ГСР ТЭЦ")

Химическая лаборатория

Сведения о результатах производственного контроля качества август воды подаваемой АО "ГСР ТЭЦ" за август 2026 г.

Определяемый показатель	Единица измерений	Дата																				
		03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/дм^3	0,21	0,20	0,21	0,198	0,194	0,20	0,194	0,180	0,187	0,194	0,192	0,190	0,21	0,21	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,174
цветность	градус	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	10	10	11	11	10	13	14	14	14	13	13
мутность	мг/дм^3	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,2	8,4
кремний	мг/дм^3	11,7	11,5	11,8	12,2	11,4	12,1	11,1	4,7	10,8	10,9	12,2	12,2	12,8	12,0	12,3	9,2	15,9	13,0	15,0	13,8	9,4
температура	градус	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	77
Трубопровод обратной сетевой воды из г. Колпино, вывод № А, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/дм^3	0,183	0,194	0,20	0,20	0,198	0,198	0,196	0,194	0,183	0,190	0,196	0,196	0,21	0,21	0,21	0,21	0,24	0,196	0,199	0,198	0,170
цветность	градус	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	12	14	14	14	14	13
мутность	мг/дм^3	< 0,58	< 0,58	< 0,58	<0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	8,3	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,2	8,4	8,4	8,5	8,4	8,6	8,6	8,5	8,4	8,5	8,4	8,4
Трубопровод прямой сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/дм^3	0,21	0,20	0,198	0,20	0,192	0,198	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,21	0,25	0,25	0,23	0,22	0,22	0,181
цветность	градус	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	11	11	10	13	14	14	14	14	13
мутность	мг/дм^3	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,3	8,5	8,5	8,5	8,6	8,5	8,5	8,3	8,2	8,4
кремний	мг/дм^3	11,7	11,4	11,9	12,3	11,3	12,2	11,9	4,6	11,2	11,1	12,2	12,3	13,4	11,6	12,9	13,9	16,3	15,8	14,7	13,9	11,3
температура	градус	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	76	75
Трубопровод обратной сетевой воды на г. Колпино, вывод № В, водогрейная котельная № 2																						
железо общее	мг/дм^3	0,176	0,183	0,183	0,21	0,21	0,20	0,20	0,21	0,20	0,21	0,196	0,20	0,20	0,22	0,21	0,21	0,21	0,183	0,189	0,192	0,170
цветность	градус	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	10	11	11	13	14	13	13	14	13
мутность	мг/дм^3	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58	< 0,58
запах	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pH	ед. pH	8,3	8,4	8,5	8,2	8,1	8,4	8,4	8,3	8,4	8,3	8,5	8,4	8,4	8,5	8,5	8,6	8,5	8,5	8,5	8,4	8,5

Для осуществления производственного контроля качества сетевой воды АО «ГСР ТЭЦ» имеет договор с филиалом № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 2025-К1436 от 10.12.2025

Начальник химической лаборатории АО "ГСР ТЭЦ" Л.А. Журавлева

АО "ГСР ТЭЦ"
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ